

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugrn@ueregion.tula.net
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 58/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 15

наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, предписывающего

физлица, или общества индивидуального предпринимательства (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

Во исполнение распоряжения

(содержательное приращение ПИП)

ВРИО начальника ОНД и ПР по Узловскому,

Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

майора внутренней службы Ерзаулова А.А. № 58 от «14» апреля 2021 г.

п. 1 ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«16» апреля 2021 г. 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

**Старшим инспектором ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
капитаном внутренней службы Черных Владимиром Алексеевичем**

проведена внеплановая выездная проверка в отношении

(должность, наименование, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку; наименование объекта защиты и ЛС в адрес)

Объектов защиты - здание и помещения детского сада

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15

(объект категории чрезвычайно высокого риска)

по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Дубовка, ул. Пионерская, д. 26

совместно с Евдокимовой Юлией Сергеевной заведующим МКДОУ д/с № 15

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	<p>В здании детского сада автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325.</p> <p>Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.</p>	<p>п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.);</p> <p>п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования</p> <p>п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"</p>	<p>До 01.11.2021г</p>	

2	В здании детского сада в помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности».	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	До 01.11.2021г
---	---	---	----------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитан внутренней службы Черных В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарной надзору)



«16» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а)

Заведующий

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15

Евдокимова Юлия Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

«16» апреля 2021 г.



* - Место личной печати государственного инспектора по пожарной надзору

Содержимое сообщения, что на территории Тульской области функционирует кабинет государственного инспектора по пожарной надзору
ГЧ А148 - Россия по Тульской области 56-99-00